

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

シャープ（株）製

接続可能な機器一覧

GP と接続可能なシャープ（株）製の機器一覧を示します。

PLC

1:1 接続

シリーズ名	CPU	リンクI/FまたはCPU直結	特記事項	画面作成ソフトでの「機器タイプ」	GPシリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
ニューサテライト JW	JW20 JW70 JW100 JW-32CUH JW-32CUH1 JW-33CUH3	CPUユニット上の リンクI/F (COMMポート)	コミュニケーション ポートが装備さ れているCPUモ ジュールが必要で す。JW20はJW- 22CU、JW70はJW- 70CU、JW-100CU に標準装備されて います。	シャープ ニューサテライト JWシリーズ		×
	JW20 JW-32CUH JW-32CUH1 JW-33CUH3	JW-21CM				
	JW50 JW70 JW100	ZW-10CM JW-10CM	JW-10CMは4線式 のみ接続確認して います。			