


パソコンリンク SIO ドライバ

1	システム構成.....	3
2	接続機器の選択	8
3	通信設定例	9
4	設定項目	49
5	結線図	54
6	使用可能デバイス	93
7	デバイスコードとアドレスコード	107
8	エラーメッセージ	111

はじめに

本書は表示器と接続機器（対象 PLC）を接続する方法について説明します。

本書では接続方法を以下の順に説明します。



1 システム構成

表示器と横河電機（株）製接続機器を接続する場合のシステム構成を示します。

重 要

- CPU 直結とパソコンリンクモジュールを使用して、同時に 2 台以上の表示器を接続することはできません。
- パススルー機能は表示器を CPU 上の Programming ポートに接続している場合のみ使用できます。

1.1 CPU 直結

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
FA-M3	F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP35-5N F3SP38-6N F3SP53-4H F3SP58-6H F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S	CPU 上の Programming ポート	RS232C	設定例 1 (9 ページ)	結線図 1 (54 ページ)
	F3SP66-4S F3SP67-6S	CPU 上の SIO ポート	RS232C	設定例 20 (47 ページ)	結線図 9 (92 ページ)

1.2 パソコンリンクモジュール

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
FA-M3	F3SP20-0N F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP30-0N F3SP35-5N F3SP36-3N F3SP38-6N F3SP53-4H F3SP58-6H F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S F3SP66-4S F3SP67-6S	F3LC11-1N、F3LC11-1F、 F3LC12-1F 上の RS232C ポート	RS232C	設定例 4 (15 ページ)	結線図 3 (60 ページ)
		F3LC11-2N、F3LC11-2F 上の RS422/485(4Wire) ポート	RS422/485 (4 線式)	設定例 3 (13 ページ)	結線図 2 (55 ページ)
		F3LC11-2N、F3LC11-2F 上の RS422/485(2Wire) ポート	RS422/485 (2 線式)	設定例 2 (11 ページ)	結線図 4 (61 ページ)

1.3 M&C コントローラ

シリーズ	CPU※ ¹	リンク I/F	通信方式	通信設定	結線図
温度調節計 (UT100 シリーズ)	UT130-□□/RS	コントローラ上の端子台	RS422/485 (2 線式)	設定例 5 (17 ページ)	結線図 5 (68 ページ)
	UT150-□□/RS	コントローラ上の端子台	RS422/485 (2 線式)	設定例 6 (19 ページ)	結線図 5 (68 ページ)
	UT152-□□/RS	コントローラ上の端子台	RS422/485 (2 線式)	設定例 7 (21 ページ)	結線図 5 (68 ページ)
	UT155-□□/RS	コントローラ上の端子台	RS422/485 (2 線式)	設定例 8 (23 ページ)	結線図 5 (68 ページ)
	UP150-□□/RS	コントローラ上の端子台	RS422/485 (2 線式)	設定例 9 (25 ページ)	結線図 5 (68 ページ)
デジタル 指示調節計	UT320-□1	コントローラ上の端子台	RS422/485 (4 線式)	設定例 10 (27 ページ)	結線図 6 (75 ページ)
			RS422/485 (2 線式)	設定例 11 (29 ページ)	結線図 7 (80 ページ)
	UT350-□1	コントローラ上の端子台	RS422/485 (4 線式)	設定例 12 (31 ページ)	結線図 6 (75 ページ)
			RS422/485 (2 線式)	設定例 13 (33 ページ)	結線図 7 (80 ページ)
	UT420-□7	コントローラ上の端子台	RS422/485 (4 線式)	設定例 14 (35 ページ)	結線図 6 (75 ページ)
			RS422/485 (2 線式)	設定例 15 (37 ページ)	結線図 7 (80 ページ)
	UT450-□1 UT450-□2	コントローラ上の端子台	RS422/485 (4 線式)	設定例 16 (39 ページ)	結線図 6 (75 ページ)
			RS422/485 (2 線式)	設定例 17 (41 ページ)	結線図 7 (80 ページ)
UT2000	UT2400-□	コントローラ上の端子台	RS422/485 (4 線式)	設定例 18 (43 ページ)	結線図 8 (87 ページ)
	UT2800-□	コントローラ上の端子台	RS422/485 (4 線式)	設定例 19 (45 ページ)	結線図 8 (87 ページ)


※ 1 接続機器の機種番号 “□” は各接続機器の仕様によって異なります。

■ 接続構成

- 1:1 接続



- 1:n 接続



MEMO

- 1:n 接続の場合、本ドライバでサポートする FA-M3 または M&C コントローラ（PA 機器）を 16 台まで接続することができます。
- シーケンス制御が必要ない場合、M&C コントローラのみでシステムを構成することができます。

■ IPC の COM ポートについて

接続機器と IPC を接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズと通信方式によって異なります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

使用可能ポート

シリーズ	使用可能ポート		
	RS-232C	RS-422/485(4 線式)	RS-422/485(2 線式)
PS-2000B	COM1 ^{※1} 、COM2、COM3 ^{※1} 、COM4	-	-
PS-3450A、PS-3451A	COM1、COM2 ^{※1※2}	COM2 ^{※1※2}	COM2 ^{※1※2}
PS-3650A、PS-3651A	COM1 ^{※1}	-	-
PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A	COM1 ^{※1} 、COM2 ^{※1} 、COM3 ^{※2} 、COM4	COM3 ^{※2}	COM3 ^{※2}
PS-3711A	COM1 ^{※1} 、COM2 ^{※2}	COM2 ^{※2}	COM2 ^{※2}
PL-3000B、PL-3600T、 PL-3600K、PL-3700T、 PL-3700K、PL-3900T	COM1 ^{※1※2} 、COM2 ^{※1} 、COM3、COM4	COM1 ^{※1※2}	COM1 ^{※1※2}

※1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。

※2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。使用する通信方式に合わせて、以下のように設定してください。

ディップスイッチの設定：RS-232C

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF ^{※1}	予約（常時 OFF）
2	OFF	通信方式：RS-232C
3	OFF	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード：常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：しない
8	OFF	SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：しない
9	OFF	RS(RTS) 自動制御モード：無効
10	OFF	

※1 PS-3450A、PS-3451A を使用する場合のみ設定値を ON にする必要があります。

ディップスイッチの設定：RS-422/485（4 線式）

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約（常時 OFF）
2	ON	通信方式：RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード：常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：しない
8	OFF	SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：しない
9	OFF	RS(RTS) 自動制御モード：無効
10	OFF	

ディップスイッチの設定：RS-422/485（2 線式）

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約（常時 OFF）
2	ON	通信方式：RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード：常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	ON	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：する
8	ON	SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：する
9	ON	RS(RTS) 自動制御モード：有効
10	ON	

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。



設定項目	設定内容
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「横河電機（株）」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種（シリーズ）と接続方法を選択します。「パソコンリンク SIO」を選択します。「パソコンリンク SIO」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 ☞「1 システム構成」（3 ページ）
システムエリアを使用する	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス（メモリ）を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。 参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」 この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。 参照：GP-ProEX リファレンスマニュアル「5.17.6 [システム設定ウィンドウ] の設定ガイド ■ [本体設定] の設定ガイド◆システムエリア設定」 参照：保守 / トラブル解決ガイド「2.15.1 表示器共通」 ■ [本体設定] の設定ガイド◆システムエリア設定
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例 1

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー シリーズ ポート

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☒ RS232C ☐ RS422/485(2線式) ☐ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☒ なし ☐ 偶数 ☐ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☐ なし ☒ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

リトライ

送信ウェイト (ms)

拡張モード

☐ サムチェック

☒ 終端文字

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

機器別設定

接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=FACTORY ACEシリーズ, 号機No.=1

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。



■ 接続機器の設定

ラダーツールの [プロジェクト] メニューから [コンフィギュレーション] を実行し、下記のように設定します。ラダーツールの詳細に関しては接続機器メーカーのマニュアルをご参照ください。

設定項目	設定
伝送速度	19200
データ長	8
パリティ	無し
ストップビット	1
チェックサム	無し
終端文字	有り
プロテクト	無し

3.2 設定例 2

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

■ 接続機器の設定

コンピュータリンクモジュールを下記のように設定します。詳細に関しては接続機器メーカーのマニュアルをご参照ください。

◆ 伝送速度設定スイッチ

設定項目	設定
伝送速度	19200

◆ データ形式設定スイッチ

ディップ スイッチ	設定	設定内容
SW1	ON	データ長
SW2	OFF	パリティビット
SW3	OFF	—
SW4	OFF	ストップビット
SW5	OFF	チェックサム
SW6	ON	終端文字
SW7	OFF	プロテクト
SW8	OFF	常に OFF

◆ ステーション番号設定スイッチ

設定項目	設定
号機 No.	1 号機

MEMO

- 接続の終端になるモジュールのみ終端抵抗スイッチを 2-WIRE に設定します。それ以外は OFF にします。

3.3 設定例 3

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

■ 接続機器の設定

コンピュータリンクモジュールを下記のように設定します。詳細に関しては接続機器メーカーのマニュアルをご参照ください。

◆ 伝送速度設定スイッチ

設定項目	設定
伝送速度	19200

◆ データ形式設定スイッチ

ディップ スイッチ	設定	設定内容
SW1	ON	データ長
SW2	OFF	パリティビット
SW3	OFF	—
SW4	OFF	ストップビット
SW5	OFF	チェックサム
SW6	ON	終端文字
SW7	OFF	プロテクト
SW8	OFF	常に O F F

◆ ステーション番号設定スイッチ

設定項目	設定
号機 No.	1 号機

MEMO

- 接続の終端になるモジュールのみ終端抵抗スイッチを 4-WIRE に設定します。それ以外は OFF にします。

3.4 設定例 4

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

■ 接続機器の設定

コンピュータリンクモジュールを下記のように設定します。詳細に関しては接続機器メーカーのマニュアルをご参照ください。

◆ 伝送速度設定スイッチ

設定項目	設定
伝送速度	19200

◆ データ形式設定スイッチ

ディップ スイッチ	設定	設定内容
SW1	ON	データ長
SW2	OFF	パリティビット
SW3	OFF	—
SW4	OFF	ストップビット
SW5	OFF	チェックサム
SW6	ON	終端文字
SW7	OFF	プロテクト
SW8	OFF	常に O F F

3.5 設定例 5

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示]に移行します。
- 2 [オペレーティング表示]で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示]に移行します。
- 3 SET/ENT キーを数回押して [LOC] を表示します。
- 4 [LOC] に「-1」を設定し、SET/ENT キーを押します。
[セットアップパラメータ設定表示]に移行します。
- 5 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 6 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 7 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示]に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
PSL	0: PC-link communication
Adr	1
bPS	9.6: 9600bps
PrI	EvN
StP	1
dLn	8

3.6 設定例 6

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示]に移行します。
- 2 [オペレーティング表示]で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示]に移行します。
- 3 SET/ENT キーを数回押して [LOC] を表示します。
- 4 [LOC] に「-1」を設定し、SET/ENT キーを押します。
[セットアップパラメータ設定表示]に移行します。
- 5 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 6 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 7 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示]に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
PSL	0: PC-link communication
Adr	1
bPS	9.6: 9600bps
PrI	EvN
StP	1
dLn	8

3.7 設定例 7

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示]に移行します。
- 2 [オペレーティング表示]で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示]に移行します。
- 3 SET/ENT キーを数回押して [LOC] を表示します。
- 4 [LOC] に「-1」を設定し、SET/ENT キーを押します。
[セットアップパラメータ設定表示]に移行します。
- 5 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 6 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 7 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示]に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
PSL	0: PC-link communication
Adr	1
bPS	9.6: 9600bps
PrI	EvN
StP	1
dLn	8

3.8 設定例 8

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示]に移行します。
- 2 [オペレーティング表示]で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示]に移行します。
- 3 SET/ENT キーを数回押して [LOC] を表示します。
- 4 [LOC] に「-1」を設定し、SET/ENT キーを押します。
[セットアップパラメータ設定表示]に移行します。
- 5 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 6 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 7 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示]に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
PSL	0: PC-link communication
Adr	1
bPS	9.6: 9600bps
PrI	Evn
StP	1
dLn	8

3.9 設定例 9

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示]に移行します。
- 2 [オペレーティング表示]で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示]に移行します。
- 3 SET/ENT キーを数回押して [LOC] を表示します。
- 4 [LOC] に「-1」を設定し、SET/ENT キーを押します。
[セットアップパラメータ設定表示]に移行します。
- 5 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 6 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 7 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示]に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
PSL	0: PC-link communication
Adr	1
bPS	9.6: 9600bps
PrI	EvN
StP	1
dLn	8

3.10 設定例 10

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示] に移行します。
- 2 [オペレーティング表示] で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示] に移行します。
- 3 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 4 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 5 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示] に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
P.SL	0: PC link communication
bPS	4: 9600 (bps)
PrI	1: 偶数
StP	1
dLn	8
Adr	1

3.11 設定例 11

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示] に移行します。
- 2 [オペレーティング表示] で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示] に移行します。
- 3 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 4 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 5 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示] に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
P.SL	0: PC link communication
bPS	4: 9600 (bps)
PrI	1: 偶数
StP	1
dLn	8
Adr	1

3.12 設定例 12

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示] に移行します。
- 2 [オペレーティング表示] で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示] に移行します。
- 3 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 4 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 5 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示] に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
P.SL	0: PC link communication
bPS	4: 9600 (bps)
PrI	1: 偶数
StP	1
dLn	8
Adr	1

3.13 設定例 13

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示] に移行します。
- 2 [オペレーティング表示] で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示] に移行します。
- 3 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 4 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 5 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示] に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
P.SL	0: PC link communication
bPS	4: 9600 (bps)
PrI	1: 偶数
StP	1
dLn	8
Adr	1

3.14 設定例 14

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

接続機器1

概要

メーカー 横河電機(株) シリーズ パソコンリンク SIO ポート COM1

文字列データモード 1 変更

通信設定

通信方式 ☐ RS232C ☐ RS422/485(2線式) ☒ RS422/485(4線式)

通信速度 9600

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☐ なし ☒ 偶数 ☐ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☐ なし ☒ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト 3 (sec)

リトライ 2

送信ウェイト 0 (ms)

拡張モード

☐ サムチェック

☒ 終端文字

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

初期設定

機器別設定

接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=M&Cコントローラコントローラタイプ=デジタル指示調節計コントローラモ

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

個別機器設定

PLC1

シリーズ ☐ FACTORY ACEシリーズ ☒ M&Cコントローラ

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

コントローラタイプ デジタル指示調節計

コントローラモデル UT420

号機 No. 1

初期設定

OK(Q) キャンセル

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示]に移行します。
 - 2 [オペレーティング表示]で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示]に移行します。
 - 3 アップキーまたはダウンキーを数回押して [r485] を表示します。
 - 4 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
 - 5 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
 - 6 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示]に戻ります。
- 以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
PSL	0: PC link communication
bPS	9600
PrI	EVEN
StP	1
dLn	8
Adr	1
rP.t	0: 0 × 10ms

3.15 設定例 15

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示]に移行します。
- 2 [オペレーティング表示]で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示]に移行します。
- 3 アップキーまたはダウンキーを数回押して [r485] を表示します。
- 4 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 5 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 6 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示]に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
PSL	0: PC link communication
bps	9600
Pri	EVEN
StP	1
dLn	8
Adr	1
rP.t	0: 0 × 10ms

3.16 設定例 16

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー シリーズ ポート

文字列データモード [変更](#)

通信設定

通信方式 ☐ RS232C ☐ RS422/485(2線式) ☒ RS422/485(4線式)

通信速度

データ長 ☐ 7 ☒ 8

パリティ ☐ なし ☒ 偶数 ☐ 奇数

ストップビット ☒ 1 ☐ 2

フロー制御 ☐ なし ☒ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

タイムアウト (sec)

リトライ

送信ウェイト (ms)

拡張モード

☐ サムチェック

☒ 終端文字

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

初期設定

機器別設定

接続可能台数 16台

No.	機器名	設定
1	PLC1	シリーズ=M&Cコントローラコントローラタイプ=デジタル指示調節計コントローラモ

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

個別機器設定

PLC1

シリーズ ☐ FACTORY ACEシリーズ ☒ M&Cコントローラ

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

コントローラタイプ

コントローラモデル

号機 No.

初期設定

OK(Q) キャンセル

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示]に移行します。
 - 2 [オペレーティング表示]で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示]に移行します。
 - 3 アップキーまたはダウンキーを数回押して [r485] を表示します。
 - 4 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
 - 5 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
 - 6 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示]に戻ります。
- 以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
PSL	0: PC link communication
bPS	9600
PrI	EVEN
StP	1
dLn	8
Adr	1
rP.t	0: 0 × 10ms

3.17 設定例 17

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の SET/ENT キー、アップキーおよびダウンキーで設定します。
詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 電源を ON にします。
[オペレーティング表示]に移行します。
- 2 [オペレーティング表示]で SET/ENT キーを 3 秒以上押します。
[オペレーティングパラメータ設定表示]に移行します。
- 3 アップキーまたはダウンキーを数回押して [r485] を表示します。
- 4 SET/ENT キーを数回押して通信設定項目を表示します。
- 5 アップキーまたはダウンキーで設定値を入力し、SET/ENT キーを押します。
- 6 SET/ENT キーを 3 秒以上押して [オペレーティング表示]に戻ります。
以上で通信設定は終了です。

◆ 設定値

設定項目	設定値
PSL	0: PC link communication
bps	9600
Pri	EVEN
StP	1
dLn	8
Adr	1
rP.t	0: 0 × 10ms

3.18 設定例 18

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。
- 通信設定の [拡張モード]-[サムチェック] は必ずチェックを外してください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の通信モード選択用ディップスイッチ、通信条件設定用ロータリスイッチおよびステーション番号選択用ロータリスイッチで設定します。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 通信モード選択用ディップスイッチを「ON (パソコンリンク通信モード)」にします。
- 2 通信条件設定用ロータリスイッチを「2」に設定します。
- 3 ステーション番号選択用ロータリスイッチを「0」に設定します。

3.19 設定例 19

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ] から [接続機器設定] を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定] の [機器別設定] から をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

◆ 注意事項

- 通信設定の [拡張モード]-[終端文字] は必ずチェックを付けてください。
- 通信設定の [拡張モード]-[サムチェック] は必ずチェックを外してください。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の通信モード選択用ディップスイッチ、通信条件設定用ロータリスイッチおよびステーション番号選択用ロータリスイッチで設定します。

詳細は調節計のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 通信モード選択用ディップスイッチを「ON（パソコンリンク通信モード）」にします。
- 2 通信条件設定用ロータリスイッチを「2」に設定します。
- 3 ステーション番号選択用ロータリスイッチを「0」に設定します。

3.20 設定例 20

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の  ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から  をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト (Wide Field2) で設定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

◆ 手順

- 1 ラダーソフトを起動します。
 - 2 [新規作成] ダイアログボックスでラダープログラムを作成します。
 - 3 [実行プログラム構成定義] ダイアログボックスでラダープログラムを挿入します。
 - 4 ツリービューの[コンフィギュレーション]をダブルクリックし、[コンフィギュレーション]ダイアログボックスを表示します。
 - 5 [通信設定] タブの[通信モード]で「9600bps パリティ偶数」を選択します。
 - 6 [通信設定] タブの[CPU パソコンリンク機能の設定]で「パソコンリンク機能を使用する」と「終端文字」にチェックを入れます。
 - 7 [OK] をクリックします。
 - 8 [オンライン]メニューから[接続]を選択し、通信設定を接続機器に転送します。
- 以上で通信設定は終了です。

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。

各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

☞ 「3 通信設定例」(9 ページ)

4.1 GP-Pro EX の通信設定

■ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択します。

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ～ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ～ 255」で入力します。

次のページに続きます。

設定項目	設定内容
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ～ 255」で入力します。
サムチェック (拡張モード)	サムチェックを行うかどうかを設定します。
終端文字 (拡張モード)	データの終端文字指定を行うかどうかを設定します。
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に、9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要があります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定] の [機器別設定] から設定したい接続機器の  ([I 設定]) をクリックします。

[接続可能台数] が複数の場合は [接続機器設定] の [機器別設定] から  をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。



個別機器設定

PLC1

シリーズ ☐ FACTORY ACEシリーズ ☒ M&Cコントローラ

シリーズを変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。

コントローラタイプ

コントローラモデル

号機 No.

設定項目	設定内容
シリーズ	接続機器の種類を選択します。
コントローラタイプ	コントローラのタイプを選択します。 [シリーズ] で「M&C コントローラ」を選択した場合のみ設定できます。
コントローラモデル	コントローラのモデルを選択します。 [シリーズ] で「M&C コントローラ」を選択した場合のみ設定できます。
号機 No.	通信を行う接続機器の局番を「0 ～ 32」で入力します。

4.2 オフラインモードの通信設定

MEMO

- ・オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。

参照：保守 / トラブル解決ガイド「2.2 オフラインモードについて」

■ 通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
パソコンリンク SIO [COM1] Page 1/1				
通信方式	RS232C			
通信速度	19200			
データ長	☐ 7 ☒ 8			
パリティ	☒ なし ☐ 偶数 ☐ 奇数			
ストップビット	☒ 1 ☐ 2			
フロー制御	ER(DTR/CTS)			
タイムアウト(s)	3			
リトライ	2			
送信ウェイト(ms)	0			
チェックサム	☒ OFF ☐ ON			
終端文字	☐ OFF ☒ ON			
終了		戻る		2007/04/01 22:01:53

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。 重 要 通信設定を行う場合、[通信方式]は表示器のシリアルインターフェイスの仕様を確認し、正しく設定してください。 シリアルインターフェイスが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保証できません。シリアルインターフェイスの仕様については表示器のマニュアルを参照してください。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (sec) を「1 ～ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ～ 255」で入力します。

次のページに続きます。

設定項目	設定内容
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ～ 255」で入力します。
チェックサム	チェックサムを行うかどうかを設定します。
終端文字	データの終端文字指定を行うかどうかを設定します。

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定] をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
パソコンリンク SIO [COM1] Page 1/1				
接続機器名		PLC1		
シリーズ 号機No.	FACTORY ACEシリーズ 1			
終了		戻る		2007/04/09 18:57:20

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
シリーズ	接続機器の種類を表示します。
号機 No.	通信を行う接続機器の局番を「0 ～ 32」で入力します。

■ オプション

設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション] をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
パソコンリンク SIO [COM1] Page 1/1				
RI / VCC ● RI ● VCC RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。				
終了		戻る		2007/04/01 22:02:01

設定項目	設定内容
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に、9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要があります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

5 結線図

以下に示す結線図と横河電機（株）が推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線図でも動作上問題ありません。


- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。
- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

結線図 1

表示機 (接続ポート)	ケーブル	備考
GP (COM1) ST (COM1) IPC※ ¹ PC/AT	デジタル製 RS-232C 9pin-25pin 変換ケーブル CA3-CBLCBT232-01 + 横河電機(株)製：プログラミングツール用ケーブル KM11-2N*A	ケーブル長は 15m 以内にして ください。

※ 1 RS-232C で通信できる COM ポートのみ使用できます。

☞ ■ IPC の COM ポートについて (6 ページ)



結線図 2

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP※ ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) ST※ ² (COM2) IPC※ ³	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	—
	B	自作ケーブル	
GP※ ⁴ (COM2)	C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	

※ 1 AGP-3302B 除く全 GP 機種

※ 2 AST-3211A 除く全 ST 機種

※ 3 RS-422/485(4 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。

 ■ IPC の COM ポートについて (6 ページ)


※ 4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

MEMO


- ・ 終端抵抗は両端の機器に取り付けてください。
- ・ 表示器と接続機器側では A 極と B 極の呼び方が逆になっていますのでご注意ください。
- ・ PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- ・ 終端となる接続機器はパソコンリンクモジュールの最終抵抗スイッチを 4-WIRE に設定してください。
- ・ 接続ケーブルとして日立電線製 CO-SPEU-SB(A)3P × 0.5SQ を推奨します。
- ・ 総ケーブル長は 1000m です。
- ・ パソコンリンクモジュールの号機 No. は 2 ～ 32 にしてください。
- ・ 表示器に接続する PA 機器の号機 No. はすべて異なるように設定してください。同じ号機 No. の PA 機器が 2 台以上あると、エラーが発生します。
- ・ 表示器 (m 台) と PA 機器 (n 台) の通信設定はすべて同じにしてください。

A) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]




MEMO


- PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- PA 機器に SG がない場合でも、表示器と接続機器の SG 接続が必要です。
- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

B) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]




MEMO


- PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- PA 機器に SG がない場合でも、表示器と接続機器の SG 接続が必要です。
- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

C) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]




MEMO


- PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- PA 機器に SG がない場合でも、表示器と接続機器の SG 接続が必要です。

D) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]



MEMO


- PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- PA 機器に SG がない場合でも、表示器と接続機器の SG 接続が必要です。

結線図 3

表示機 (接続ポート)	ケーブル	備考
GP (COM1) ST (COM1) IPC※ 1 PC/AT	自作ケーブル	ケーブル長は 15m 以内になしてください。

※ 1 RS-232C で通信できる COM ポートのみ使用できます。

☞ ■ IPC の COM ポートについて (6 ページ)



結線図 4

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP※ ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) ST※ ² (COM2)	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	—
	B	自作ケーブル	
GP※ ³ (COM2)	C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC※ ⁴	E	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	F	自作ケーブル	

※ 1 AGP-3302B を除く全 GP 機種

※ 2 AST-3211A を除く全 ST 機種

※ 3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

※ 4 RS-422/485(2 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。


☞ ■ IPC の COM ポートについて (6 ページ)

MEMO


- ・表示器と接続機器側では A 極と B 極の呼び方が逆になっていますのでご注意ください。
- ・PA 機器に SG がある場合は、接続してください。
- ・終端となる接続機器はパソコンリンクモジュールの最終抵抗スイッチを 2-WIRE に設定してください。
- ・接続ケーブルとして日立電線製 CO-SPEU-SB(A)3P × 0.5SQ を推奨します。
- ・総ケーブル長は 1000m です。

A) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




B) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




- C) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




D) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




E) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]




MEMO


- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

F) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]



MEMO

- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

結線図 5

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP※ ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) ST※ ² (COM2) LT (COM1)	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長は 1000m 以内に してください。
	B	自作ケーブル	
GP※ ³ (COM2)	C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC※ ⁴	E	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	F	自作ケーブル	

※ 1 AGP-3302B を除く全 GP 機種

※ 2 AST-3211A を除く全 ST 機種


※ 3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

※ 4 RS-422/485(2 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。


■ IPC の COM ポートについて (6 ページ)

A) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




B) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




- C) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




D) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




E) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]




MEMO


- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

F) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]



MEMO

- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

結線図 6

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP ^{※1} (COM1) AGP-3302B (COM2) ST ^{※2} (COM2) LT (COM1) IPC ^{※3}	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長は 1000m 以内に してください。
	B	自作ケーブル	
GP ^{※4} (COM2)	C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	

※1 AGP-3302B 除く全 GP 機種

※2 AST-3211A 除く全 ST 機種


※3 RS-422/485(4 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。

 ■ IPC の COM ポートについて (6 ページ)


※4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

A) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]




MEMO


- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

B) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]




MEMO


- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 5、6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

C) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




D) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]



結線図 7

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP※ ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) ST※ ² (COM2) LT (COM1)	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長は 1000m 以内に してください。
	B	自作ケーブル	
GP※ ³ (COM2)	C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC※ ⁴	E	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	F	自作ケーブル	

※ 1 AGP-3302B を除く全 GP 機種

※ 2 AST-3211A を除く全 ST 機種


※ 3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

※ 4 RS-422/485(2 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。


☞ ■ IPC の COM ポートについて (6 ページ)

A) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




B) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




- C) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




D) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




E) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]




MEMO


- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

F) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]



MEMO

- 使用する表示器が IPC の場合、IPC のディップスイッチ 6 を ON にして終端抵抗を挿入してください。

結線図 8

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP※ ¹ (COM1) AGP-3302B (COM2) ST※ ² (COM2) LT (COM1) IPC※ ³	A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長は 1000m 以内に してください。
	B	自作ケーブル	
GP※ ⁴ (COM2)	C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	

※1 AGP-3302B 除く全 GP 機種

※2 AST-3211A 除く全 ST 機種


※3 RS-422/485(4 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。

☞ ■ IPC の COM ポートについて (6 ページ)


※4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種

A) デジタル製 COM ポート変換アダプタ (CA3-ADPCOM-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




B) 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




- C) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]




[1:n 接続時]




D) デジタル製オンラインアダプタ (CA4-ADPONL-01) + 自作ケーブルを使用する場合

[1:1 接続時]



[1:n 接続時]




結線図 9

表示機 (接続ポート)	ケーブル	備考
GP (COM1) ST (COM1) IPC※ ¹ PC/AT	横河電機(株)製：SIO ポート用ケーブル KM21-2T	——

※ 1 RS-232C で通信できる COM ポートのみ使用できます。

■ IPC の COM ポートについて (6 ページ)



6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

接続機器のアドレスは以下のダイアログで入力します。



1. アドレス
2. 参照

アドレスを入力します。

使用できるパラメータのリストが表示されます。

使用するパラメータをクリックして「選択」を押すと、アドレスが入力されます。

[参照]は接続機器のシリーズで「M&C コントローラ」を選択している場合に表示されます。


6.1 FACTORY ACE シリーズ

■ CPU 上の Programming ポートまたはパソコンリンクモジュールを使用する場合


 はシステムデータエリアに指定できます

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力リレー	X00201 ~ X71664	X00201 ~ X71649		 ※ 1 ※ 2
出力リレー	Y00201 ~ Y71664	Y00201 ~ Y71649		 ※ 1
内部リレー	I00001 ~ I65535	I00001 ~ I65521		
共通リレー	E0001 ~ E4096	E0001 ~ E4081		
特殊リレー	M0001 ~ M9984	M0001 ~ M9969		
リンクリレー	L00001 ~ L78192	L00001 ~ L78177		 ※ 4
タイマ (接点)	TU0001 ~ TU3072	-----		
カウンタ (接点)	CU0001 ~ CU3072	-----		
タイマ (現在値)	-----	TP0001 ~ TP3072		
タイマ (設定値)	-----	TS0001 ~ TS3072		※ 2
カウンタ (現在値)	-----	CP0001 ~ CP3072		
カウンタ (設定値)	-----	CS0001 ~ CS3072		※ 2
データレジスタ	-----	D00001 ~ D65535		
ファイルレジスタ	-----	B000001 ~ B262144		 ※ 3
共通レジスタ	-----	R0001 ~ R4096		
特殊レジスタ	-----	Z0001 ~ Z1024		
リンクレジスタ	-----	W00001 ~ W78192		 ※ 4
特殊モジュール	-----	SW0010000 ~ SW7169999		※ 2 ※ 5
各種情報読み出し	-----	INF100 ~ INF101		※ 2 ※ 6
	-----	INF200 ~ INF214		※ 2 ※ 6
	-----	INF30010 ~ INF37163		※ 2 ※ 6
	-----	INF4100 ~ INF4215		 ※ 2 ※ 6
	-----	INF500		※ 2 ※ 6
プログラム情報	-----	PRI00000 ~ PRI99913		※ 2 ※ 7
ユーザログ読み出し	-----	ULR000000 ~ ULR064128		※ 2 ※ 8
エラー履歴読み出し	-----	ERH000000 ~ ERH128000		※ 2 ※ 9


- ※1 入力リレー（X）と出力リレー（Y）のアドレス入力部は以下のとおりです。
 ワードアドレス指定時は、端子番号を 16 の倍数 + 1 の値で指定してください。
 <例> X00201 の場合



- ※2 書込み不可
 ※3 パソコンリンクモジュールを使用して接続した場合、B99999 までしか使用できません。
 ※4 リンクリレー（L）とリンクレジスタ（W）はアドレス入力部の上 1 桁目の番号はリンク番号を、下 4 桁目はアドレスを示します。リンクリレー（L）とリンクレジスタ（W）のワードアドレス指定時は、アドレスを 16 の倍数 + 1 の値で指定してください。
 <例> リンクリレーの L71024 を指定した場合




- ※5 特殊モジュールの情報読み出し／書き込み




※ 6 各種情報読み出し


① CPU モジュール、プログラムの状態読み出し




② システム ID, CPU タイプ、エリアサイズ情報読み出し



③ 実装モジュール名の読み出し



④ CPU モジュールの ERR LED, または ALM LED 点灯要因の読み出し




⑤ CPU モジュールの現在のアラーム情報の消去 (write only)




※ 7 プログラム情報の読み出し


読み出し情報が 0 の場合




読み出し情報が 0 以外の場合



※ 8 ユーザログ読み出し



※ 9 エラー履歴読み出し



MEMO

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。


☞「表記のルール」

■ CPU 上の SIO ポートを使用する場合

 はシステムデータエリアに指定できます


デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力リレー	X00201 ~ X71664	X00201 ~ X71649	L/H	 ※ 1 ※ 2
出力リレー	Y00201 ~ Y71664	Y00201 ~ Y71649		 ※ 1
内部リレー	I00001 ~ I32768	I00001 ~ I32753		
共通リレー	E0001 ~ E4096	E0001 ~ E4081		
特殊リレー	M0001 ~ M9984	M0001 ~ M9969		
リンクリレー	L00001 ~ L78192	L00001 ~ L78177		 ※ 3
タイマ (接点)	TU0001 ~ TU3072	-----		
カウンタ (接点)	CU0001 ~ CU3072	-----		
タイマ (現在値)	-----	TP0001 ~ TP3072		
タイマ (設定値)	-----	TS0001 ~ TS3072		※ 2
カウンタ (現在値)	-----	CP0001 ~ CP3072		
カウンタ (設定値)	-----	CS0001 ~ CS3072		※ 2
データレジスタ	-----	D00001 ~ D32768		
ファイルレジスタ	-----	B000001 ~ B262144		
共通レジスタ	-----	R0001 ~ R4096		
特殊レジスタ	-----	Z0001 ~ Z1024		
リンクレジスタ	-----	W00001 ~ W78192		 ※ 3
特殊モジュール	-----	SW0010000 ~ SW7169999		※ 2 ※ 4
各種情報読み出し	-----	INF100 ~ INF101		※ 2 ※ 5
	-----	INF200 ~ INF214		※ 2 ※ 5
	-----	INF30010 ~ INF37163		※ 2 ※ 5
	-----	INF4100 ~ INF4215		 ※ 2 ※ 5
	-----	INF500		※ 2 ※ 5
プログラム情報	-----	PRI00000 ~ PRI99913		※ 2 ※ 6
ユーザログ読み出し	-----	ULR000000 ~ ULR064128		※ 2 ※ 7
エラー履歴読み出し	-----	ERH000000 ~ ERH128000		※ 2 ※ 8

- ※1 入力リレー（X）と出力リレー（Y）のアドレス入力部は以下のとおりです。
 ワードアドレス指定時は、端子番号を 16 の倍数+1 の値で指定してください。
 <例> X00201 の場合




- ※2 書込み不可

- ※3 リンクリレー（L）とリンクレジスタ（W）はアドレス入力部の上 1 桁目の番号はリンク番号を、下 4 桁目はアドレスを示します。リンクリレー（L）とリンクレジスタ（W）のワードアドレス指定時は、アドレスを 16 の倍数+1 の値で指定してください。
 <例> リンクリレーの L71024 を指定した場合




- ※4 特殊モジュールの情報読み出し／書き込み




※ 5 各種情報読み出し


① CPU モジュール、プログラムの状態読み出し




② システム ID, CPU タイプ、エリアサイズ情報読み出し



③ 実装モジュール名の読み出し



④ CPU モジュールの ERR LED, または ALM LED 点灯要因の読み出し




⑤ CPU モジュールの現在のアラーム情報の消去 (write only)




※ 6 プログラム情報の読み出し


読み出し情報が 0 の場合




読み出し情報が 0 以外の場合



※ 7 ユーザログ読み出し



※ 8 エラー履歴読み出し



MEMO

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。


参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

6.2 温度調節計 (UT100 シリーズ)

■ UT130/UT150/UT152/UT155

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
I リレー	I0001 - I0048	I0001 - I0033		 ※ 1
D レジスタ	-----	D0001 - D0420		 ※ 1、※ 2

※ 1 表に示したアドレス範囲内に書き込み禁止や使用禁止の領域があります。レジスタの機能と使用方法の詳細は調節器のマニュアルで確認してください。

※ 2 D401 から D420 のみ調節器のシステムエリアメモリに割り当てられる場合があります。GP-Pro EX またはオフラインモードでシステムエリアを設定する場合は注意してください。

MEMO


- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

■ UP150

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
I リレー	I0001 - I0054	I0001 - I0049		 ※ 1
D レジスタ	-----	D0001 - D0420		 ※ 1、※ 2

※ 1 表に示したアドレス範囲内に書き込み禁止や使用禁止の領域があります。レジスタの機能と使用方法の詳細は調節器のマニュアルで確認してください。

※ 2 D401 から D420 のみ調節器のシステムエリアメモリに割り当てられる場合があります。GP-Pro EX またはオフラインモードでシステムエリアを設定する場合は注意してください。

MEMO

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。


参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

6.3 デジタル指示調節計

■ UT320/UT350

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
I リレー	I0001 - I0784	I0001 - I0769		 ※ 1
D レジスタ	-----	D0001 - D1300		 ※ 1、※ 2

※ 1 表に示したアドレス範囲内に書き込み禁止や使用禁止の領域があります。レジスタの機能と使用方法の詳細は調節器のマニュアルで確認してください。

※ 2 D50 から D100 のみ調節器のシステムエリアメモリに割り当てられる場合があります。
GP-Pro EX またはオフラインモードでシステムエリアを設定する場合は注意してください。

MEMO


- ・ システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」

- ・ 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

■ UT420/UT450

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
I リレー	I0001 - I2048	I0001 - I2033		 ※ 1
D レジスタ	-----	D0001 - D1300		 ※ 1、※ 2

※ 1 表に示したアドレス範囲内に書き込み禁止や使用禁止の領域があります。レジスタの機能と使用方法の詳細は調節器のマニュアルで確認してください。

※ 2 D50 から D100 のみ調節器のシステムエリアメモリに割り当てられる場合があります。
GP-Pro EX またはオフラインモードでシステムエリアを設定する場合は注意してください。

MEMO

- ・ システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」

- ・ 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

6.4 UT2000

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
I リレー	I0001 - I1024	I0001 - I1009		 ※ 1
D レジスタ	-----	D0001 - D1024		 ※ 1

※ 1 表に示したアドレス範囲内に書き込み禁止や使用禁止の領域があります。レジスタの機能と使用方法の詳細は調節器のマニュアルで確認してください。

MEMO

- 調節器で利用できるシステムエリア設定は読み込みエリアサイズのみです。読み込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用）」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードは、データ表示器などのアドレスタイプで「デバイス&アドレス」を設定している場合に使用します。

7.1 FACTORY ACE シリーズ

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
入力リレー	1X	0080	$(\text{モジュールユニット番号} \times 0x40) + ((\text{モジュールスロット番号} - 1) \times 0x4) + ((\text{端子番号} - 1)/16)^{\ast 1}$
	2X	0180	
	3X	0280	
	4X	0380	
出力リレー	1Y	0081	$(\text{モジュールユニット番号} \times 0x40) + ((\text{モジュールスロット番号} - 1) \times 0x4) + ((\text{端子番号} - 1)/16)^{\ast 1}$
	2Y	0181	
	3Y	0281	
	4Y	0381	
内部リレー	1I	0082	$(\text{ワードアドレス} - 1) \div 16 \text{ の値}$
	2I	0182	
	3I	0282	
	4I	0382	
共通リレー	1E	0084	$(\text{ワードアドレス} - 1) \div 16 \text{ の値}$
	2E	0184	
	3E	0284	
	4E	0384	
特殊リレー	1M	0083	$(\text{ワードアドレス} - 1) \div 16 \text{ の値}$
	2M	0183	
	3M	0283	
	4M	0383	
リンクリレー	1L	0088	$(\text{リンク番号} \times 0x10000) + ((\text{アドレス} - 1)/16)^{\ast 2}$
	2L	0188	
	3L	0288	
	4L	0388	

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
タイマ (現在値)	1TP	0060	ワードアドレス-1
	2TP	0160	
	3TP	0260	
	4TP	0360	
タイマ (設定値)	1TS	0063	ワードアドレス-1
	2TS	0163	
	3TS	0263	
	4TS	0363	
カウンタ (現在値)	1CP	0061	ワードアドレス-1
	2CP	0161	
	3CP	0261	
	4CP	0361	
カウンタ (設定値)	1CS	0064	ワードアドレス-1
	2CS	0164	
	3CS	0264	
	4CS	0364	
データレジスタ	1D	0000	ワードアドレス-1
	2D	0100	
	3D	0200	
	4D	0300	
コモンレジスタ	1B	0004	ワードアドレス-1
	2B	0104	
	3B	0204	
	4B	0304	
共通レジスタ	1R	0003	ワードアドレス-1
	2R	0103	
	3R	0203	
	4R	0303	
特殊レジスタ	1Z	0001	ワードアドレス-1
	2Z	0101	
	3Z	0201	
	4Z	0301	

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
リンクレジスタ	1W	0002	(リンク番号× 0x10000)+((アドレス- 1)/16) ^{※2}
	2W	0102	
	3W	0202	
	4W	0302	
特殊モジュール	1SW	0065	ワードアドレス
	2SW	0165	
	3SW	0265	
	4SW	0365	
各種情報読み出し	1INF1	0066	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2INF1	0166	
	3INF1	0266	
	4INF1	0366	
	1INF2	006a	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2INF2	016a	
	3INF2	026a	
	4INF2	036a	
	1INF3	006b	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2INF3	016b	
	3INF3	026b	
	4INF3	036b	
	1INF4	0005	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2INF4	0105	
	3INF4	0205	
	4INF4	0305	
	1INF5	006c	ワードアドレス (書き込みのみ)
	2INF5	016c	
	3INF5	026c	
	4INF5	036c	
プログラム情報	1PRI	0067	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2PRI	0167	
	3PRI	0267	
	4PRI	0367	

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
ユーザログ読み出し	1ULR	0068	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2ULR	0168	
	3ULR	0268	
	4ULR	0368	
エラー履歴読み出し	1ERH	0069	ワードアドレス (読み出しのみ)
	2ERH	0169	
	3ERH	0269	
	4ERH	0369	

※ 1 各名称については「6 使用可能デバイス」の※ 1 を参照

※ 2 各名称については「6 使用可能デバイス」の※ 4 を参照

7.2 温度調節計 (UT100 シリーズ)

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
I リレー	I	0082	(ワードアドレス－1) ÷ 16 の値
D レジスタ	D	0000	ワードアドレス－1 の値

7.3 デジタル指示調節計

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
I リレー	I	0082	(ワードアドレス－1) ÷ 16 の値
D レジスタ	D	0000	ワードアドレス－1 の値

7.4 UT2000

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
I リレー	I	0082	(ワードアドレス－1) ÷ 16 の値
D レジスタ	D	0000	ワードアドレス－1 の値

8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のように表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO - IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示されます。 - デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 - 受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード :2[02])」

MEMO

- 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
- ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「エラーが表示されたら (エラーコード一覧)」を参照してください。

